


AQUAFIX EASYONE IBA-SYSTEMEN




1. BEHANDELINGSFASE VAN HET AFVALWATER




Het instromende afvalwater stroomt onder vrijverval in de bioloog. De beluchting van de hele tank leidt tot een onmiddellijke activering van het afvalwater. De micro-organismen in het water starten het biologische reinigingsproces.

2. BEZINKFASE



Wanneer de beluchting door het regelsysteem wordt onderbroken, zakt het geactiveerde slib naar de bodem. In het bovenste deel van de tank vormt zich een behandelwaterzone.

3. LEDIGINGSFASE



Het gezuiverde water verlaat het systeem. Het reinigingsproces kan opnieuw beginnen.